

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления координации
строительного контроля и комплектации
Департамента капитального строительства
ПАО «Россети»



Юрьев А.В.

20 19 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

№ ПЗ-14/19

Срок действия с 26.03.2019 г. по 26.03.2020 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

приборы для измерения показателей качества и учета электрической энергии RM130 PLUS, ТУ 4220-002-09789851-2012, номер версии программного обеспечения: V11.23.XX.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-логистический центр автоматизированных систем» (ООО «ПЛЦ АС»), 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Представительство ООО «ПЛЦ АС» в г. Вологда - 160010, г. Вологда, ул. Залинейная, д.22.

СООТВЕТСТВУЕТ

Техническим требованиям ПАО «Россети».

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

SATEC RM130 Plus в модификациях RM130P Plus, RM130E Plus и RM130EN Plus для применения в качестве многофункциональных измерительных преобразователей систем ТМ и АСУ ТП без использования протокола МЭК 61850, без применения функции измерения показателей качества электроэнергии, учета электроэнергии и дополнительных модулей, за исключением модуля Ethernet, на объектах ДЗО ПАО «Россети», не входящих в ЕНЭС, при размещении в закрытых помещениях, на высоте до 1000 м над уровнем моря, за исключением ПС 35-110 (150) кВ с переменным оперативным током.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов данного заключения без разрешения ПАО «Россети»